



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° **04C0**

- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Gamma: sezione da 0.22 a 95 mm<sup>2</sup> | diametro esterno da 2.8 a 43.8 mm  
Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

- Prestazioni dichiarate

| Codice identificativo del prodotto          | Classe di reazione al fuoco        | Sostanze pericolose |
|---|------------------------------------|---------------------|
| <b>YSLY</b>                                 | <b>D<sub>ca</sub> - s3, d0, a3</b> | <b>Nessuna</b>      |
| Specifica tecnica armonizzata EN 50575:2016 |                                    |                     |

- Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

**Sistema AVCP 3**

- Ente certificatore di prodotto notificato

**LAPI S.p.A. 0987**

pubblica il certificato di costanza di prestazione

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Uso previsto del prodotto

**CAVI PER ENERGIA, SEGNALEZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI  
con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

- Ragione sociale del produttore

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italia  
Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

Capannori, 31/01/2017

Firmato a nome e per conto del  
produttore da

**Marco Baldassari**  
Amministratore Delegato



- Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Range: cross section from 0.22 to 95 mm<sup>2</sup> | outer diameter from 2.8 to 43.8 mm

Lot number: as indicated on cable, label and delivery note

- Declared performance

| Unique identification code                       | Reaction to fire class             | Dangerous substances |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <b>YSLY</b>                                      | <b>D<sub>ca</sub> - s3, d0, a3</b> | <b>None</b>          |
| Harmonized technical specification EN 50575:2016 |                                    |                      |

- System of assessment and verification of constancy of performance of the product

**System AVCP 3**

- Notified product certification body

**LAPI S.p.A. 0987**

publishes the certificate of constancy of performance

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Intended use of the product

**CABLES FOR POWER, SIGNALLING AND CONTROL OR DATA TRANSMISSION  
with the objective of limiting the generating and spread of fire and smoke**

- Name of the manufacturer

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Capannori, 31/01/2017

Signed for and on behalf of the  
manufacturer by

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produkts

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Produktreihe: Querschnitt von 0.22 bis 95 mm<sup>2</sup> | Außendurchmesser von 2.8 bis 43.8 mm  
Chargennummer: wie auf Kabel, Kennzeichnungsetikett und Transportdokument angegeben

- Erklärte Leistungen

| Produktidentifikationscode                           | Brandschutzklasse            | Gefahrenstoffe |
|--|------------------------------|----------------|
| YSLY   | D <sub>ca</sub> - s3, d0, a3 | Keine          |
| Harmonisierte technische Spezifikation EN 50575:2016 |                              |                |

- System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts

**System AVCP 3**

- Für die Produktzertifizierung zuständige Stelle

**LAPI S.p.A. 0987**

stellt das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit aus

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Vorgesehener Verwendungszweck des Produkts

**KABEL FÜR STROM, SIGNALE UND STEUERUNG ODER DATENÜBERTRAGUNG  
mit dem Ziel der Eindämmung der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch**

- Firmenname des Herstellers

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy  
Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

**www.specialcavibaldassari.it/dop**

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller.

Capannori, 31/01/2017

Unterzeichnet für den Hersteller und  
im Namen des Herstellers von

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Gamme: section du 0.22 au 95 mm<sup>2</sup> | diamètre extérieur du 2.8 au 43.8 mm

Numéro de lot: comme indiqué sur câble, étiquette d'identification et document de transport

- Performances déclarées

| Code d'identification unique                     | Classe de réaction au feu          | Substances dangereuses |
|--|------------------------------------|------------------------|
| <b>YSLY</b>                                      | <b>D<sub>ca</sub> - s3, d0, a3</b> | <b>Aucune</b>          |
| Spécification technique harmonisée EN 50575:2016 |                                    |                        |

- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit

**Système AVCP 3**

- Organisme de certification du produit notifié

**LAPI S.p.A. 0987**

délivré le certificat de constance des performances

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Usage prévu du produit

**CABLES D'ENERGIE, SIGNALISATION ET COMMANDE OU DE TRANSMISSION DES DONNÉES  
avec l'objectif de limiter la production et la propagation du feu et de la fumée**

- Raison sociale du fabricant

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié dessus.

Capannori, 31/01/2017

Signé pour le fabricant et en  
son nom par

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Número de tipo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Gama: sección de 0.22 a 95 mm<sup>2</sup> | diámetro exterior de 2.8 a 43.8 mm

Número de lote: como se indica en el cable, etiqueta de identificación y documento de transporte

- Prestaciones declaradas

| Código único de identificación                  | Clase de reacción al fuego         | Sustancias peligrosas |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| <b>YSLY</b>                                     | <b>D<sub>ca</sub> - s3, d0, a3</b> | <b>Ninguna</b>        |
| Especificación técnica armonizada EN 50575:2016 |                                    |                       |

- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto

**Sistema AVCP 3**

- Organismo de certificación de producto notificado

**LAPI S.p.A. 0987**

ha expedido el certificado de constancia de las prestaciones

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Uso previsto del producto

**CABLES PARA ENERGÍA, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL O TRANSMISIÓN DE DATOS  
con el objetivo de limitar la producción y propagación de fuego y humo**

- Nombre del fabricante

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

**www.specialcavibaldassari.it/dop**

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con las prestaciones declaradas.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Capannori, 31/01/2017

Firmado por y en nombre del  
fabricante por

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº **04C0**

- Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Gama: secção de 0.22 para 95 mm<sup>2</sup> | diâmetro exterior de 2.8 para 43.8 mm

Número do lote: de acordo com o indicado no cabo, cartão de identificação e documento de transporte

- Desempenho declarado

| Código de identificação único                      | Classe de reação ao fogo     | Substâncias perigosas |
|--|------------------------------|-----------------------|
| YSLY   | D <sub>ca</sub> - s3, d0, a3 | Nenhuma               |
| Especificações técnicas harmonizadas EN 50575:2016 |                              |                       |

- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho

**Sistema AVCP 3**

- Organismo de certificação de produtos notificado

**LAPI S.p.A. 0987**

emite o certificado de regularidade de desempenho

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Utilização prevista do produto

**CABOS PARA ENERGIA, SINALIZAÇÃO E COMANDO OU TRANSMISSÃO DE DADOS  
com o objetivo de limitar a produção e a difusão de fogo e fumo**

- Nome do fabricante

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

O desempenho do produto acima identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Capannori, 31/01/2017

Assinado por e em nome do  
fabricante por

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Type-, partij- of serienummer of elk ander element dat identificatie van het product toestaat

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Range: doorsnede van 0.22 tot 95 mm<sup>2</sup> | buitendiameter van 2.8 tot 43.8 mm  
Partijnummer: zoals aangegeven op kabel, identificatiekaartje en vervoersdocument

- Aangegeven prestaties

| Identificatiecode van het product                     | Klasse van materiaalgedrag bij brand | Gevaarlijke stoffen |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| YSLY  | D <sub>ca</sub> - s3, d0, a3         | Geen                |
| Geharmoniseerde technische specificatie EN 50575:2016 |                                      |                     |

- Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van het product

**System AVCP 3**

- De aangemelde productcertificatie instantie

**LAPI S.p.A. 0987**

geeft het certificaat van bestendigheid van de prestaties uit

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Beoogd gebruik van het product

**ENERGIE, SIGNALERING EN REGELING OF OVERDRACHT VAN GEGEVENS KABELS  
met als doel om de productie en de verspreiding van vuur en rook te beperken**

- Fabrikant

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**


Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy  
Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

**www.specialcavibaldassari.it/dop**

De hierboven geïdentificeerde prestatie van het product voldoet aan alle aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring is onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven aangegeven fabrikant opgesteld.

Capannori, 31/01/2017

Ondertekend voor en namens  
de producent door

  
**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Αριθμός τύπου, παρτίδας, σειράς ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Ποικιλία: Διατομή Από 0.22 έως 95 mm<sup>2</sup> | Εξωτερική Διάμετρος Από 2.8 έως 43.8 mm

Αριθμός παρτίδας: σύμφωνα με όσα υποδεικνύονται στο καλώδιο, στην πινακίδα ταυτοποίησης και έγγραφο μεταφοράς

- Δηλωμένες επιδόσεις

| Κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος              | Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά     | Επικίνδυνες ουσίες |
|---|------------------------------------|--------------------|
| <b>YSLY</b>                                     | <b>D<sub>ca</sub> - s3, d0, a3</b> | <b>Καμία</b>       |
| Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή EN 50575:2016 |                                    |                    |

- Σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου της σταθερότητας των επιδόσεων του προϊόντος

**Σύστημα AVCP 3**

- Οργανισμός πιστοποίησης του δηλωμένου προϊόντος

**LAPI S.p.A. 0987**

εκδίδει το πιστοποιητικό σταθερών επιδόσεων

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος

**ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Η' ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
με σκοπό τον περιορισμό της δημιουργίας και μετάδοσης φωτιάς και καπνού**

- Επωνυμία του κατασκευαστή

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)

Οι επιδόσεις του παραπάνω ταυτοποιημένου προϊόντος είναι συμμορφούμενες με το σύνολο των δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάχθηκε υπό την αποκλειστική ευθύνη του παραπάνω κατασκευαστή.

Capannori, 31/01/2017

Υπογράφηκε εκ μέρους του  
κατασκευαστή από

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer





- Broj vrste, šarže, serije ili bilo koja druga oznaka koja omogućava identifikaciju proizvoda

**YSLY-DIN/-OB/-JB/-OZ/-JZ**

Asortiman: presjek od 0.22 do 95 mm<sup>2</sup> | vanjski promjer od 2.8 do 43.8 mm

Broj šarže: broj koji je naveden na kabelu, identifikacijskoj kartici i prijeznoj ispravi

- Navedene značajke

| Identifikacijska šifra proizvoda           | Razred reakcije na požar     | Opasne tvari |
|--|------------------------------|--------------|
| YSLY                                       | D <sub>ca</sub> - s3, d0, a3 | Nijedna      |
| Harmonizirana tehnička norma EN 50575:2016 |                              |              |

- Sustav procjene i provjere ustaljenosti značajki proizvoda

**Sustav AVCP 3**

- Certifikacijsko tijelo navedenog proizvoda

**LAPI S.p.A. 0987**

je objavilo izjavu o ustaljenosti značajki

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev.2**

- Predviđena uporaba proizvoda

**KABELI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, SIGNALIZACIJA I KONTROLE  
ILI PRIJENOSA PODATAKA**

**kako bi se ograničila proizvodnja te širenje požara ili dima**

- Pravni naziv proizvođača

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: cpr@specialcavibaldassari.it

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

Značajke prethodno navedenog proizvoda sukladne su sa skupom naznačenih značajki.

Ova izjava o značajkama proizvoda izrađena je pod isključivom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.

Capannori, 31/01/2017

Potpisao u ime i za  
proizvođača

**Marco Baldassari**  
Chief Executive Officer

