



- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

**FFROR**

Gamma: diametro esterno da 2,8 a 43,8 mm

Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

- Prestazioni dichiarate

| Codice identificativo del prodotto          | Classe di reazione al fuoco | Sostanze pericolose |
|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>FFROR</b>                                | <b>Dca - s3, d0, a3</b>     | <b>Nessuna</b>      |
| Specifica tecnica armonizzata EN 50575:2016 |                             |                     |

- Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

**Sistema AVCP 3**

- Ente certificatore di prodotto notificato

**LAPI S.p.A. 0987**

pubblica l'attestazione di classificazione di una famiglia di cavi

**ACL/F4-5-6/16/CPR/50575 Rev. 6**

- Uso previsto del prodotto

**CAVI PER ENERGIA, SEGNALAZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

- Ragione sociale del produttore

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italia

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

Capannori, 03/08/2018

Firmato a nome e per conto del  
produttore da

  
**Marco Baldassari**  
Amministratore Delegato