



- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

**FG16XHOHM16AM16**

Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

- Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto	Classe di reazione al fuoco	Sostanze pericolose
<b>FG16XHOHM16AM16</b>	<b>Cca - s1b, d1, a1</b>	<b>Nessuna</b>
Specifica tecnica armonizzata EN 50575:2016		

- Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

**Sistema AVCP 1+**

- Ente certificatore di prodotto notificato

**LAPI S.p.A. 0987**

ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione

**0987-CPR-690 Rev. 2**

- Uso previsto del prodotto

**CAVI PER SEGNALAZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

- Ragione sociale del produttore

**SPECIALCAVI BALDASSARI SRL**

Via G.Pieraccini 76 - 55012 Capannori(LU) - Italia

Tel. +39 0583 935741 Fax 0583 429474 Email: [cpr@specialcavibaldassari.it](mailto:cpr@specialcavibaldassari.it)

**[www.specialcavibaldassari.it/dop](http://www.specialcavibaldassari.it/dop)**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

Capannori, 19/06/2024

Firmato a nome e per conto del  
produttore da

  
**Marco Baldassari**  
Amministratore Delegato