

PID:
01018000

CID:
CN.K0001K

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL
VIA GAETANO PIERACCINI 76 - LOC. AL CERRO
55012 CAPANNORI LU
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con gomma HEPR
con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco
(FTG18M16 FTG18OM16)**

*HEPR insulated cables with special
requirements of reaction to fire
performance
(FTG18M16 FTG18OM16)*

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on

2021-05-05

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-05-05
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma HEPR con particolari caratteristiche di reazione al fuoco **HEPR insulated cables with special requirements of reaction to fire performance**

Concessionario | Licence Holder

SPECIALCAVI BALDASSARI SRL
VIA GAETANO PIERACCINI 76 - LOC. AL CERRO
55012 CAPANNORI LU
IT - Italy

Marchio | Mark



EUROFIRE

Costruito a | Manufactured at

PI.K0003Z C03292488

55012

CAPANNORI

LU Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. *Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005 + V2:2019

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005 + V2:2019

Rapporti | Test Reports

CN19-0046560-01; CN19-0046560-02; CN19-0046560-03; CN19-0046560-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di cavo Type of cable</i>	Cavi per energia isolati in gomma elastomerica ad alto modulo di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16 / Power cables, rubber insulated (G18), thermoplastic sheath (M16)
<i>Sigla di designazione Type designation</i>	FTG18M16 FTG18OM16
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	0,6/1 kV
<i>Limitazione Limitation</i>	Vedere ulteriori informazioni / See additional information
<i>Classe di reazione al fuoco Reaction fire class</i>	B2ca-s1a-d1-a1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V003TG

- filo distintivo | - identification thread -
- stampigliatura | - printing **SPECIALCAVI BALDASSARI**

Ulteriori informazioni | Additional Information

1 x 4÷240 mm²
2,3,4,5 x 1,5÷35 mm²



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA01.00926

SN.V000BV

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V000BV

BTV.010100.DA19

Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0